

Beiblatt zur „Positiv-Negativliste“ – flüssige Stoffe

Volumen gelagerter Flüssigkeiten in Liter (l)	Wassergefährdungsklasse (WGK)		
	1	2 insb. Diesel und Heizöl	3 insb. Vergaserkraftstoffe
bis einschl. 100 l	Stufe A	Stufe A	Stufe A
mehr als 100 bis 1000 l	Stufe A	Stufe A	Stufe B
mehr als 1000 bis 10 000 l	Stufe A	Stufe B	Stufe C
mehr als 10 000 bis 100 000 l	Stufe A	Stufe C	Stufe D
mehr als 100 000 bis 1 000 000 l	Stufe B	Stufe D	Stufe D
mehr als 1 000 000 l	Stufe C	Stufe D	Stufe D

in Anlehnung an VAwS (auszugsweise für flüssige Stoffe) ist eine geplante Anlage

vereinbar mit der Sicherung der öffentl. Wasserversorgung

unvereinbar mit der Sicherung der öffentl. Wasserversorgung

Quelle: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS) vom 03.August 1996 - GVBl. S.348; zuletzt geändert am 21.11. 2000 GVBl. S.793